



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России)

Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

г. Краснодар ул. Дзержинского 95/96 т. (861) 225-34-04

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности

Славянского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Славянск-на-Кубани ул. Победы, 322 т. (86146) 4-03-72

указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 256/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

Детскому саду общеразвивающего вида № 24 г. Славянска-на-Кубани
муниципального образования Славянский район

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора) _____ Славянского района _____ по пожарному

(наименование органа ГПН)

надзору № 256 от « 17 » сентября 20 15 г., ст. 6 Федерального закона от
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 час. 00 мин.
« 20 » октября 20 15 г. по 10 час. 00 мин. « 20 » октября 20 15 г.
проведена проверка

Инспектором ОНД Славянского района старшим лейтенантом внутренней

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

службы Ивановым М.С.

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес))

совместно с _____ Заведующей МБДОУ д/с о/в № 24 Александровой Ириной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

Владимировной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Наружные эвакуационные лестницы 3-го типа со второго этажа здания детского сада не соответствуют требованиям п. 6.30 СНиП 21-01-97*	п. 6.30 СНиП 21-01-97*	18.05.2016	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ст. инспектор ОНД ст. лейтенант
внутренней службы Иванов М.С.

(должность, фамилия инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



« 20 » октября 20 15 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ 
(подпись)

Заведующая МБДОУ д/с о/в № 24 Александрова

(должность, фамилия инициалы)

Ириной Владимировна

« 20 » октября 20 15 г.